



VII-6-19/28.08.2014.

Уважаеми участници,

В отговор на постъпило писмено искане за разяснение по документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за реконструкция и ремонт на сграда, определена за учебен корпус на медицински факултет при СУ „Свети Климент Охридски“ и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи"**, на основание чл.29, ал.2 от ЗОП възложителят публикува в нормативно определения срок следните отговори на поставените въпроси:

Първи въпрос:

Моля да ни бъдат предоставени подадените данни от „Софийска вода“ АД за наличния уличен напор (задание за проектиране, стр.14);

Отговор на първи въпрос:

Данните от „Софийска вода“ АД ще бъдат предоставени при започване на проектирането. За нуждите на проектирането участникът следва да предвиди в своето предложение възможността от изграждане на ПХУ.

Втори въпрос:

Моля да бъде предоставена допълнителна информация относно задание за проектиране по част Вентилации, която липсва в предадените документи (Задание за проектиране, стр.20);

Отговор на втори въпрос:

Вентилационната система следва да бъдат съобразени с нуждите на технологичното оборудване, спецификата на помещенията, санитарно – хигиенните изисквания и Наредба № 15 от 28.07.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Трети въпрос:

Различните такси за издаване на разрешение за строеж и за съгласуване на проектите в различни инстанции следва ли да бъдат включени в офертната стойност?

Отговор на трети въпрос:

Всички административни такси, касаещи издаването на разрешението за строеж и съгласуването на проектите от съответните инстанции ще бъдат за сметка на възложителя и участникът следва да не ги включва в своето ценово предложение.

За Възложителя:



Райна Стоянова/